



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prešov
09.09.2024	OU-PO-OSZP3-2024/061888-002	Mgr. Valéria Kundriková	25. 11. 2024

Vec
Vítaz - IBV Harb, inžinierske siete - oznámenie o začatí konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania

Obec Vítaz, Vítaz 111, 082 38 Vítaz, požiadala listom zo dňa 22.08.2024 o vydanie vodoprávneho povolenia pre stavbu „Vítaz – IBV Harb, inžinierske siete“, SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanovením § 61 písm. a) vodného zákona v spojení s ustanovením § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), postupujúc v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie konania vo veci vodoprávneho povolenia na vyššie uvedenú stavbu a zároveň v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku a § 61 stavebného zákona

oznamuje začatie konania

vo veci vodoprávneho povolenia na vyššie uvedenú stavbu.

Technický popis:

SO 02 Vodovod - zásobovanie pitnou vodou bude riešené vodovodným radom „A“, „A1“, „A2“ a „A3“.

Rad „A“: HD-PE, PE100, SDR17, PN10 DN80, dĺžka 708,00m – začína napojením na existujúci obecný vodovod PVC DN 80. Na začiatku úseku bude osadený podzemný uzáver DN80 s poklopom a zemnou súpravou. Vodovod pokračuje rastlým terénom, v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou (SO 03) a dažďovou kanalizáciou (SO 04). Rad „A“ končí opätovným napojením na existujúci obecný vodovod PVC DN80. Na konci úseku bude osadený uzáver DN80.

Rad „A1“: HD-PE, PE100, SDR17, PN10 DN80, dĺžka 160,00m – začína napojením na rad „A“. Na začiatku úseku bude osadený podzemný uzáver DN80 s poklopom a zemnou súpravou. Vodovod pokračuje rastlým terénom, v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou (SO 03) a dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Rad „A2“: HD-PE, PE100, SDR17, PN10 DN80, dĺžka 68,00m - začína napojením na rad „A“. Na začiatku úseku bude osadený podzemný uzáver DN80 s poklopom a zemnou súpravou. Vodovod pokračuje rastlým terénom, sčasti v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou (SO 03).

Rad „A3“: HD-PE, PE100, SDR17, PN10 DN80, dĺžka 97,00m - začína napojením na rad „A“. Na začiatku úseku bude osadený podzemný uzáver DN80 s poklopom a zemnou súpravou. Vodovod pokračuje rastlým terénom, v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou (SO 03) a sčasti aj dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Celková dĺžka vodovodných radov je 1033,00m.

Potreba vody:

$Q_p = 36\,540 \text{ l/deň} = 0,423 \text{ l/s}$

$Q_m = 0,846 \text{ l/s}$

SO 03 Splašková kanalizácia – odvedenie splaškových vôd z plánovanej výstavby rodinných domov je navrhnuté gravitačnou stokou „A“, „A1“, „A1-1“, „B“ a „B1“.

Stoka „A“: PVC SN12, DN/OD 315, dĺžka 487,00m – bude napojená do projektovanej splaškovej kanalizácie PVC DN300 v obci. Trasa projektovanej kanalizácie je navrhovaná v súbehu s vodovodom (SO 02) a dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Stoka „A1“: PVC SN12, DN/OD 315, dĺžka 161,00m – je napojená do stoky „A“. Trasa projektovanej kanalizácie je navrhovaná v súbehu s vodovodom (SO 02) a dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Stoka „A1-1“: PVC SN12, DN/OD 315, dĺžka 157,00m - bude napojená do stoky „A1“. Trasa projektovanej kanalizácie je navrhovaná v súbehu s dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Stoka „B“: PVC SN12, DN/OD 315, dĺžka 244,00m - bude napojená do projektovanej splaškovej kanalizácie PVC DN300 v miestnej asfaltovej ceste vybudovaním novej šachty. Trasa projektovanej kanalizácie je navrhovaná v súbehu s vodovodom (SO 02) a dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Stoka „B1“: PVC SN12, DN/OD 315, dĺžka 122,00m - bude napojená do stoky „B“. Trasa projektovanej kanalizácie je navrhovaná v súbehu s dažďovou kanalizáciou (SO 04).

Prípojky pre rodinné domy v počte 63 ks.

Celková dĺžka kanalizácie je 1171,00m.

Množstvo splaškových vôd:

$Q_{24} = 36,54 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,423 \text{ l/s}$

$Q_{hmax} = 1,86 \text{ l/s}$

Stavba bude realizovaná na pozemkoch KN C č. 905/1, 1392, 1320, 1321, 1322, 1319, 905/2, k.ú. Vítaz, vo vlastníctve obce Vítaz.

Vzhľadom k tomu, že orgánu štátnej vodnej správy sú známe pomery staveniska a okolnosti týkajúce sa povoľovanej stavby, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do projektovanej dokumentácie na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 5. poschodie, kancelária č. 520.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky k oznámeniu uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky nebude stavebný úrad prihliadať.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona o správnom konaní, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Nám. mieru 3, Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov, v časti „Úradná tabuľa“ a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (WWW.cuet.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa súčasne zverejní aj na úradnej tabuli obce Vítaz a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Vyvesené dňa: 12.12.2024
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa:
(pečiatka, podpis)

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov 1

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľností majetku a výstavby Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice 1

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 910/14, Košice-Sever, Košice I

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421517082328	oszp.po@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Rozdeľovník k číslu OU-PO-OSZP3-2024/061888-002

Obec Vítaz, Obecný úrad Vítaz 111, 082 38 Vítaz

Ing. Vladimír Otto, Vyšnokubínska 234/170, Vyšný Kubín, Dolný Kubín